关于DIN标准

EXA

FWD

HNB/G

USB/G

FAB/G

FGB/G

FVB

FWB/G FHB

FLB

AB

AG

AP· AD APK· ADK

干燥空气用

防爆型

HVB• HVL S∜B•

NAB LAD • NAD

水用 相关

NP·NAP· NVP

SNP CHB/G

MXB/G

其他阀

SWD・ MWD 集尘用

CVE · CVSE CCH · CPE/D

生命科学 燃气

自洒 室专 特流

卷末

接单 生产品 DIN标准

1 安全性

DIN标准追求燃烧系统的整体安全性,规定 必须构成最安全且可靠性高的系统。

此外,对于构成该系统的各元件的特性、 构造,从安全性、可靠性的观点出发,作出 了严格的规定。 ● 电磁阀 · 截止阀 (相关标准: DIN3394、DIN3391)

1.泄漏量········25A以下时20万次、25A以上50A以下时15万次、50A以上80A以下时10万次、150A以下时5万次,150A以上时2万次的ON-OFF

动作后的内部泄漏、外部泄漏如下表所示,作出了非常严格的规

Ē.

2.泄漏试验………规定从阀容易打开的方向施加压力,实施泄漏试验。

3. 阀关闭力 ············ 为提高阀关闭动作的可靠性,弹簧必须能够承受1千万次的ON•

OFF动作。

4.内置过滤器……规定了内置过滤器的义务,以防止阀座部附着尘埃和其他杂质。

允许泄漏量(内部、外部, 摘自DIN3394)

	最高使用压力Pe,zul	内部泄漏		外部泄漏	
组	kPa	试验压力 kPa	※最高允许压力 上升kPa	试验压力 kPa	※最高允许压力 下降kPa
	5以上15以下	15			0.06
A	>15	1.1Pe,zul×d-0.4 但是,至少为 8.12 Pe,zul 以及≥15 以及最高500	0.03	1.5×Pe,zul 但是,至少为15	
В	≧5	5			
С	≧5	1	0.06		

[※]压力上升和压力下降为试验时间5分钟内的压力变动

[※]d=阀座直径(mm)

气体用电磁阀的标准对比

(PT-7	4用电磁阀的标准对比						
	DIN3391 • DIN3394	其他标准					
内部泄漏测定方法	IN OUT 从阀容易泄漏的 方向施加试验压力, 测定内部泄漏。	IN→ OUT 从IN侧施加试验压力 测定内部泄漏。					
允许泄漏值	内部泄漏 mL/h 外部泄漏 mL/h 7.5 7.5 15.0 13.3 と と と と 2 12.4 12.4 25.0 33.4	内部泄漏 mL/h 外部泄漏 mL/h 800 200 200 200 201½ 2½					
安装过滤器	规定内置过滤器	未规定內置过滤器					
电磁阀允许最低温度	一15°C下也能充分动作	0℃以下也能充分动作					

EXA FWD HNB/G USB/G FAB/G FGB/G **FVB** FWB/G FHB FLB AΒ AG AP· AD APK• ADK 干燥 空气用 EX防爆型 防爆型 HVB · S∜B∙ NAB LAD. 水用 相关 NP•NAP• NVP SNP CHB/G MXB/G 其他阀 SWD · MWD 集尘用 CVE · CVSE CCH · CPE/D 生命科学

燃气

自洒 室专 特流 接生

卷末